

改良圧着実技テスト

次の仕様および注意事項にしたがって、製作図の割付でタイル施工を下さい

1 時間 試験時間 3:00

2 仕様

- 1 タイルの張りしろは、各自自由です。
- 2 下の製作図の仕上がり寸法となるように、目地幅を計算すること。
- 3 タイル切断は各自で行うこと。
- 4 タイルは改良圧着で張ること。
- 5 目地詰めは行わないが、目地堀り清掃までとする。

3 注意事項

- 1 支給タイル枚数 二丁掛平32枚 小口平31枚 小口曲22個 屏風曲2個 ボックス1個
- 2 作業前にタイルを点検し、不良品があれば交換を申し出ること。
- 3 作業中にタイルが不足した場合は、再支給を受け課題を仕上げること。
- 4 作業態度、服装、ヘルメット、靴、私語、待機中についても採点対象になる。
- 5 作業が終了したら、足元を整理整頓、清掃、工具は工具箱に入れ、終了報告をする。
- 6 欠け、割れは、減点する。

縦目地 8ミリ
横目地 10ミリ
縦張り目地 10.6ミリ

